



Nowogródek Pomorski, dn. 13 lutego 2020r.

Znak sprawy: BRG.271.2.2020.AF

### WYJAŚNIENIA

**dot.:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: BRG.271.2.2020.AF, nazwa zadania: „**Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Giżynie wraz z przebudową zbiornika**”

Dnia 11.02.2020 r. do Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Uprzejmie prosimy o udostępnienie załączników w formie edytowanej.
2. Dot. rozdz. III ust. 2 pkt 2) lit. b) SIWZ – Warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający, zawarł zapis dot. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - bez określenia warunku dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej nt. wysokości wymaganych środków finansowych/ zdolności kredytowej wykonawcy. W związku z powyższym prosimy o wskazanie przedmiotowego warunku udziału.
3. Dot. rozdz. III ust. 2 pkt 3) lit. b) SIWZ – Warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający, zawarł zapis dot. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - bez określenia warunku dot. zdolności zawodowej nt. wymaganej kadry. W związku z powyższym prosimy o wskazanie warunku przedmiotowego udziału.
4. Dot. § 10 projektu umowy – zabezpieczenie należytego wykonania umowy:  
*„3. W przypadku należytego wykonania robót stanowiącym przedmiot umowy 70% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie **30 dni po odbiorze końcowym zadania**, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego robót i uznaniu przez Zamawiającego umowy za wykonaną. Pozostała część tj. 30% zabezpieczenia, zostanie zwrócona nie później niż **w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady**, wynoszącego 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego całości robót stanowiących przedmiot umowy.”*



„5. W przypadku wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności w związku ze zmianą umowy, względnie opóźnieniem lub zwłoką Wykonawcy, Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie niepieniężne o ograniczonym okresie ważności, dostarczy Zamawiającemu, do dnia stanowiącego termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, kolejne zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości określonej w ust. 1 powyżej, spełniające następujące warunki:

1) okres ważności zabezpieczenia – co do 100% kwoty zabezpieczenia – obejmujący nie mniej niż 3 miesiące licząc od dnia następującego po terminie zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia umowy, wskazanym w § 2 ust. 2 umowy.

2) okres ważności zabezpieczenia – co do 30% kwoty zabezpieczenia – nie mniej niż 3 miesiące licząc od dnia następującego po upływie okresu ważności aktualnego zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę w części w jakiej zabezpiecza ono roszczenia z tytułu rękojmi za wady.”

Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację zapisów w ust. 5 § 10 projektu umowy – brak jest podstawy prawnej żądania wydłużenia okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dodatkowe 3 miesiące w przypadku wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. W świetle powyższego zabezpieczenie winno zostać wydłużone o faktyczną ilość dni, wynikającą z ewentualnego zawarcia aneksu do umowy wydłużającego termin wykonania przedmiotu umowy, z zachowaniem terminów przedstawionych w ust. 3 § 10 projektu umowy - zgodnych z art. 151 Ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 151 Ustawy Pzp:

1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane.

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

5. Prosimy o podanie informacji, z jakiego drewna należy wykonać scenę koncertową i wiatę biesiadną.
6. Prosimy o przekazanie większej ilości danych dot. drzew tj. jarzab pospolity – poz. 184 przedmiaru.
7. Prosimy o podanie producenta oraz szczegółowych parametrów fontanny pływającej. W przedmiarze w poz. 149 brak jest opisu dot. przedmiotowej fontanny.
8. Czy istniejący zbiornik betonowy jest pusty, czy wypełniony wodą. Jeśli tak, prosimy o podanie ilości wody do wypompowania.
9. Czy w przedmiarach można zmieniać pozycje KNR?
10. W poz. od 8 do 11 przedmiaru dot. rozebrania płyt i wpustów prefabrykowanych brak recyklingu betonu. Czy należy ująć recykling czy gruz zostaje u Zamawiającego?
11. W poz. 10 i 11 przedmiaru nie doliczono wywozu wpustów z rurami – czy materiał zostaje na miejscu?

**W odpowiedzi na skierowany do zamawiającego zapytanie, informujemy że:**

Ad. 1) Zamawiający udostępni załączniki w formie edytowalnej.

Ad. 2) W związku z tym, że banki wystawiają zaświadczenia na podstawie wstępnej zdolności kredytowej i nie jest ono jednoznaczne z promesą udzielenia kredytu, Zamawiający nie określił





wysokości wymaganej zdolności kredytowej. Oferent ma przedstawić informację z banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej zdolność kredytową Wykonawcy oraz na jakim poziomie firma posiada zdolność kredytową.

Ad. 3) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu osób biorących udział w realizacji zadania w szczególności osób odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi. W związku z tym, Wykonawca musi wykazać, że posiada do dyspozycji kierownika budowy z uprawnieniami bez ograniczeń oraz kierowników robót branżowych tj. z branży sanitarnej oraz elektrycznej.

Ad. 4) Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w ust. 5 § 10 projektu umowy.

Ad. 5) Scenę koncertową i wiatę biesiadną należy wykonać z drewna klasy C24 impregnowanego ciśnieniowo przeciw korozji biologicznej.

Ad. 6) Zamawiający określa, że sadzonki drzew tj. jarzab pospolity – powinny mieć obwód pnia co najmniej 14 cm na wysokości 100 cm.

Ad.7) Szczegóły fontanny zgodnie z wybranym dostawcą urządzenia (parametry zbliżone do proponowanych przez projektanta : Dysza 3-stopniowa, wysokość strumienia od 4,5 do 5 m, oświetlenie LED o mocy min. 6 W., moc pompy od 700 do 1200 W);

Ad. 8) W zbiorniku w chwili obecnej znajduje się woda. Zamawiający nie posiada danych na temat dokładnej ilości do wypompowania.

Ad. 9) Zgodnie z zapisami SIWZ, załączony przedmiar należy traktować jako poglądowy i uzupełniający opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty wypełnionego przedmiaru. Dołączyć natomiast trzeba, wypełnioną tabelę elementów ceny ryczałtowej, która jest załącznikiem do oferty.

Ad. 10) Otrzymany z przebudowy zbiornika gruz, pozostaje u Zamawiającego.

Ad. 11) Materiał pozostaje do dyspozycji Zamawiającego.

W związku z wyjaśnieniami Zamawiający dokona odpowiednich modyfikacji SIWZ.

Z up. WÓJTA  
*Carlo Paolicelli*  
ZASTĘPCA WÓJTY GMINY

