



UWAGA
Kabel YLY5x6mm2 wyprowadzić na kondygnacji piętra w miejscu projektowanej Tablicy Sterowej TS i
pozostawić zapas 4,0m

Wykaz oprav

- Oprawa LED natynkowa awaryjna 1 W, optyka do obwarthyh przestrzeni, atest CNBOP NP: HYBRID OMA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
- Oprawa LED natynkowa 3000 lm, IP65, E, 840 NP. LUXIONA 19.3071.0009.34 AMETYST NEW LED 3000 PC E IP65 840
- Oprawa LED natynkowa 5200 lm, IP44, OPAL, E, 840 np. LUXIONA 19.3088.0009.34 METEOR LUX LED 5200 OPAL E 840
- Oprawa LED natynkowa nasświetlacz z czujnikiem ruchu 1050 lm, IP65, np. PHILIPS Ledinaire BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE
- Oprawa ewakuacyjna LED 1,2W z podtrzymaniem 1h, atest CNBOP np. AWEX SK8_1,2W_B

LEGENDA	
Część istniejąca	— lub —
Część istniejąca przewidziana do usunięcia	— X —
Część nowa	— lub —
Część nowej ściany	— [hatched] —
Nowy wymiar otworu	80 / 200

Projektował:	mgr inż. Piotr Markowski	upr. bud.nr ZAP/0218/POOE/11
Opracował:	mgr inż. Paweł Markowski	
Temat:	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w miejscowości Karśko, na potrzeby placówki wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Gminy Nowogrodek Pomorski połączona z dobudową windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	
Inwestor	Gmina Nowogrodek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogrodek Pomorski	
Adres	Działka nr ewid. gruntu: 761/5 obreb: 321005_2.0006 Karśko	Skala: 1:100 Nr rys.: E2 Data opracowania: luty 2022.
branża:	ELEKTRYCZNA	Temat rysunku Rzut piętra