

Nowogródek Pomorski, dnia 24.01.2013 r.

Znak sprawy: RiGMK.271.2.2013.AF

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

**dot.:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: RiGMK.271.2.2013.AF, nazwa zadania: „**Budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Nowogrodku Pomorski**”

Dnia 23.01.2013 r. do Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie wymagań w zakresie parametrów nawierzchni poliuretanowej na skoczni. Zgodnie z normą Pn-EN 14877:2008 wydłużenie względne przy zerwaniu wynosi  $\geq 40 \%$ , natomiast Zamawiający wskazuje, że parametr ten powinien mieścić się w przedziale 0,7-0,8 %. Jest to oczywiście pomyłka, ponieważ nie są dostępne na rynku nawierzchnie o takiej wartości tego wskaźnika.

2. Dyspozycja art. 29 ust 1 narzuca na Zamawiającego obowiązek opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Informujemy, że kolorystyka nawierzchni jest właśnie elementem mającym wpływ na sporządzenie oferty. Ceny dostawców surowców niezbędnych do wykonania takiej nawierzchni różnią się w zależności od użytego koloru. Najtańszym kolorem przy nawierzchni poliuretanowej jest kolor ceglasto-czerwony natomiast kolor żółty i niebieski są kolorami najdroższymi. Różnice cenowe kształtują się nawet na poziomie 70 %. Natomiast w przypadku nawierzchni z traw syntetycznych najtańszym kolorem jest kolor zielony, znacznie droższy jest ceglasty. Dostępność kolorów w przypadku trawy syntetycznej jest znacznie ograniczona.

W odpowiedzi na skierowany do zamawiającego zapytanie, informujemy że:

### Ad 1.

Wartość parametru wydłużenia względnego przy zerwaniu, zapisana jako  $0,7 \div 0,8 \%$ , została zapisana omyłkowo. Należy wykonać nawierzchnię zgodną z wymaganiami normy PN EN 14877:2008.

### Ad 2.

Projektowane nawierzchnie należy wykonać w następującej kolorystyce:

- Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej – kolor zielony;
- Nawierzchnia rozbiegu poliuretanowa – kolor czerwony ceglasty.

**WÓJT GMINY**  
  
**Tomasz Pietruszka**